



FÖRTYDLIGANDE AV BILAGA 4

ALLMÄNT

- Kontroll utförs i hårdförläggings/skolans tillgängliga lokaler. Vid sen kväll och natt kan sovsalarna exkluderas.
- Ifall en kontrollpunkt inte kan godkännas och den inte går att åtgärda skrivs lämplig kommentar.

PUNKT FÖR PUNKT

1. **FÖRLÄGGNINGSVAKT:** Kontrollera att det finns en vaken förläggingsvakt på plats i förläggningen.
2. **UTANFÖR SOVSAL:** Kontrollera att ingen ligger eller har bäddat utanför sovsalen.
PÄRMEN: Kontrollera att återlämnade Deltagarlistor visar att minst en ledare är inbokad i varje sovsal.
3. **PÄRMEN:** Kontrollera att återlämnade Deltagarlistor visar att antalet personer i sovsalarna inte överstiger kommunens krav (se högst upp till vänster på blanketten).
4. **ALLMÄNT:** Kontrollera att alla utrymningsvägar (dörrar, fönster) inte är blockerade och att dom är fria från lösa föremål (tex skor, väskor, madrasser).
SOVSAL: Kontrollera att det går fria gångar från varje bädd till rummets samtliga utrymningsvägar.
5. **INVÄNDIGA DÖRRAR:** Kontrollera att alla invändiga dörrar är stängda. Undantag för dörrar som hålls upp med magneter och dörrar som inte kan stängas automatiskt.
6. **YTTERDÖRRAR:** Kontrollera att alla ytterdörrar är låsta. Undantag kan göras ifall en förläggingsvakt vaktar dörren.
7. **BRANDSLÄCKARE:** Kontrollera att alla brandsläckare inte är blockerade utan är lätta att tillgå när de skulle kunna behövas. Som åtgärd kan man lyfta ut dom och ställa dom framför blockeringen.
8. **UTRYMNINGSSKYLTAR:** Kontrollera att inga utrymningsskyltar är blockerade/skymda.
9. **GRENUTTAG:** Kontrollera att grenuttag inte är kopplade till annat grenuttag.
10. **ELEKTRISK UTRUSTNING:** Kontrollera att elektrisk utrustning såsom vattenkokare, kaffebryggare etc inte används av gästande lag.