

Brandutbildning

Tillfällig övernattning i våra skolor

Kort om oss

Magnus Larsson

Brandskyddssamordnare



Sofia Engman

Brandingenjör SAK3



Tapio Kanerva

Brandskyddssamordnare/Brandmästare



VÄSTERÅS STAD

Agenda

Vi kommer att prata om brandskyddet i våra skolor samt eran roll som skolvärddar/ledare på plats som ansvarar för att rutiner kring brandskyddet sköts under tillfällig övernattnig.


Ställ gärna frågor till oss



Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap 2§

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i **skälig omfattning** hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt **vidta de åtgärder som behövs för att förebygga eller begränsa skador till följd av brand.**”



Vad händer när brandlarmet går?



Total tid ca 10 minuter



Hur agerar ni när larmet går?



VÄSTERÅS STAD

Anlagd brand Nybyggeskolan







VÄSTERÅS STAD



Ekberga Gymnastikhall 2012



VÄSTERÅS STAD



VÄSTERÅS STAD

Tillbud El på Viksängsskolan



Tidigare brister under cuperna


- Bristande information och kunskap kring brandskyddsrutiner som skolvärd skulle ha koll på
- Flertal utrymningsvägar/dörrar var blockerade
- Tejpat över nödutgångsskyltar
- Uppställda entrédörrar utan bevakning
- Släckutrustning blockerad
- Kläder handdukar hängandes i armaturer
- Ingen utsedd vaken person
- Bristande SBA kontroller under kvällen
- Fel antal personer i övernattningsrum



Sovande på ej godkända rum/platser



Fel



VÄSTERÅS STAD

Övertäckta utrymningsskyltar



Uppställda dörrar



Blockerade utrymningsvägar



Blockerat



Brännbart på spis samt musikanläggningar



Så här skall det se ut



VÄSTERÅS STAD

Så här skall det se ut




VÄSTERÅS STAD

Så här skall det se ut



VÄSTERÅS STAD

Efter några minuters rökutveckling



VÄSTERÅS STAD

Datum för brandskyddsround	Plats där övernattnig sker

Kontrollpunkter vid informationsöverlämning			
Nr	Kontrollpunkt	OK	Kommentar
1	Finns det en vaken person på plats dygnet runt?	☐	
2	Det sover minst en ledare/vuxen i varje sovsal?	☐	
3	Är antalet personer i sovsalarna samma eller lägre än vad som står på skylt/ritning?	☐	
4	Samtliga utrymningsvägar är fria från brännbart material och lösa föremål så som väskor, madrasser eller bänkar?	☐	
5	Inga invändiga dörrar står uppställda	☐	
6	Alla entrédörrar är stängda och låsta?	☐	
7	Brandsläckare är lätt åtkomliga?	☐	
8	Utrymningsskyltar syns bra?	☐	
9	Grenkontakter är endast anslutna direkt till vägguttag?	☐	
10	Elektrisk utrustning t.ex. vattenkokare eller kaffebryggare är endast placerade i anslutning till entrévärd eller motsvarande?	☐	

Bekräftelse på genomförd brandskyddsround	
Underskrift (tillfällig hyresgäst)	Namnförtydligande





VÄSTERÅS STAD

TACK!